

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ65.В.00409
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652960
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР». Адрес: Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 15, корпус 7, 117218. ОГРН: 1037739490161. Телефон +74957753737, факс +74956607055.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР». Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 15, корпус 7, 117218. Адрес производства: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, владение 19А, стр.1. ОГРН: 1037739490161. Телефон +74957753737, факс +74956607055.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг". 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4. Телефон 8(495)984-6339, факс 8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ65 выдан Федеральной службой по аккредитации 13.06.2013г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные ламинированные древесноволокнистые (ламинированные полы), толщиной от 6 мм до 12 мм, товарных знаков ТАРКЕТТ/TARKETT, СИНТЕРОС/SINTEROS, СОММЕР/SOMMER, выпускаемые по ТУ 5536-001-59066253-2014 с изменением № 1 (см. Приложение Бланк ТР № 0532050).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3632

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5. Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411 13 900 0
4411 14 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 1584/М-15 от 19.11.2015 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21ПБ78 от 03.07.2013 до 15.05.2016, адрес: 150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский сельский округ, в районе д. Левцово.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 419 от 30.10.2015 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", № РОСС RU.0001.11ПБ65 от 13.06.2013 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2015 по 19.11.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature of R.A. Kuznetsov

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature of V.V. Vinogradov

В.В. Виноградов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ65.В.00409

(обязательная сертификация)

ТР **0532050**

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
55 3632 4411 13 900 0	Покрытия напольные ламинированные древесноволокнистые (ламинированные полы), толщиной от 6 мм до 9 мм товарных знаков TARKETT/TARKETT, СИНТЕРОС/SINTEROS, COMMER/ SOMMER, выпускаемые по ТУ 5536-001-59066253-2014 с изменением № 1	ТУ 5536-001-59066253-2014 с изменением № 1
55 3632 4411 14 900 0	Покрытия напольные ламинированные древесноволокнистые (ламинированные полы), толщиной от 9 мм до 12 мм товарных знаков TARKETT/TARKETT, СИНТЕРОС/SINTEROS, COMMER/ SOMMER, выпускаемые по ТУ 5536-001-59066253-2014 с изменением № 1	ТУ 5536-001-59066253-2014 с изменением № 1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кузнецов

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Виноградов

В.В. Виноградов