

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
 E-mail: [sancntr@bee-s.com](mailto:sancntr@bee-s.com) ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  
 Федерального бюджетного учреждения  
 здравоохранения «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Самарской области»  
 А. В. Пиридонов  
 « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.



### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
 токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от « 10 » декабря 2013 № 3579

1. **Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Супер С»

2. **Заказчик**            ЗАО «ТАРКЕТТ»

2.1. **Юридический адрес:**            446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

2.2 **Фактический адрес:**            446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

3. **Изготовитель-разработчик:**            ЗАО «ТАРКЕТТ»

3.1. **Юридический адрес:**            446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

3.2 **Фактический адрес:**            446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

4. **Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- Технические условия ТУ 5771-007-54031669-2003 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» с изм. 1-7;

- Рецензура продукта - Покрытие напольного поливинилхлоридного вспененного  
линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Супер С»;

- Акт отбора образцов продукции от 22.11.2013 г.;

- результаты лабораторных испытаний №1-10/2975 от 04.12.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

- протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №5414 от 10.12.2013 г.

5. Заявление на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области» №5237 от 26.11.2013 г.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по  
адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению  
полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим

требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение

установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим  
требованиям № 63.36.06.25.23.M.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области  
в городе Отрадном.

Заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от  
ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных испытаний

готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное -  
линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Супер С» на соответствие ее санитарно-

гигиеническим требованиям вызвана необходимостью проведения обязательного  
инспекционного контроля.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ  
«СИНТЕРОС» предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях

типа А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-  
профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории,

учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения,  
служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления,

на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В; типа Б: предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания, гостиницы, магазины протоварные, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, культурно-зрелищные и другие объекты; типа В: промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения, склады, гаражи, кроме путей эвакуации.

Локрятие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

Линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» изготавливается промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подложку - стеклохолст. На лицевую поверхность линолеума ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Супер С», наносится полиуретановая защита.

Продукция изготавливается по технологическому регламенту, в соответствии с техническим условиями ТУ 5771-007-54031669-2003 «Локрятие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» с изм. №1-7.

Образцы названной продукции доставлены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителем 27.11.2013 г., акт отбора образцов заявителем от 22.11.2013 года.

Определение объема и перечня необходимых испытаний для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции сформирован на основании заявления заказчика и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Испытательная лаборатория аккредитована в установленном порядке, имеет соответствующий аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510137 от 20.09.2013 г., прилагается.

Испытания продукции на соответствие ее требованиям выше названных санитарных норм и правил проведены в период с 27.11.2013 г. по 10.12.2013 г. на базе лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Пробы, отобранной продукции, поступили в лаборатории испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая лаборатория) закодированными (код 05/1431.1-10.27.11.13В), с надлежаще оформленным направлением.

Все необходимые и предусмотренные для данной продукции испытания проведены на поверенном оборудовании.

Испытания готовой продукции проведены по следующим обязательным показателям:

- миграция химических веществ в воздушную модельную среду;
- запах.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Исследования проводились на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №752874, Свидетельство о поверке №698075 от 01.10.2013 г., Спектрофотометр Unicо 1201 заводской номер WP0808012, свидетельство о поверке №669469/309966-2013 от 20.12.12 г, Хроматограф газовый «Agilent 7890» с МСД, свидетельство о поверке №698076 от 01.10.2013 г. до 01.10.2014 г., зав. номер US 10021039.

Миграция определяемых химических веществ при температурах +20<sup>0</sup>С и +40<sup>0</sup>С, насыщенности 0,4 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup> (время экспозиции 24 часа) в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Уровень запаха, в поступивших образцах, соответствует требованиям санитарных норм и правил.

---

Все полученные результаты лабораторных испытаний (№1-10/2975 от 04.12.2013 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») вошли в протокол лабораторных испытаний №5414 от 10.12.2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, который является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Упаковка и маркировка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, сопровождается инструкцией по применению и использованию.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**На основании выше изложенного:**

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Супер С»

---

предмет экспертизы

**Заказчик**            ЗАО «ТАРКЕТТ»

**Юридический адрес:**    446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

**Фактический адрес:**    446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1

---

соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заведующая отделением ГДиП  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской  
области», врач по общей гигиене

  
О.П. Гокоева  
\_\_\_\_\_ подпись

Общее количество страниц 5